



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ**

(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Московская ул., д. 94, г. Саратов, 410012
Телефон: (845-2) 26-26-61, факс: (845-2) 51-74-90

ПРЕДПИСАНИЕ № П – 928/17-42

г. Балашов, Саратовская область

(наименование населенного пункта)

« 06 » апреля 2018 г.

(число, месяц, год)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Балашовский политехнический лицей»,
ИНН 6440011043

(полное наименование организации)

Мною:

Старшим государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Артамоновым Сергеем Васильевичем, служебное удостоверение ТО-07 № 0235.

Согласно Распоряжения от 06.03.2018 г. № 928-РП/СО Нижне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена плановая, выездная проверка деятельности:

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский политехнический лицей», ИНН 6440011043, (далее по тексту ГБПОУ СО «БПЛ»).

Вид деятельности: реализация образовательных программ общего и профессионального образования, профессионального обучения.

(название организации и вид деятельности согласно лицензии),

в присутствии:

Примина Андрея Алексеевича, исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский политехнический лицей»;
Морозовой Елены Викторовны – заведующей хозяйством ГБПОУ СО «БПЛ»

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемой организации)

выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, технических регламентов и иных обязательных требований, установленных нормативными актами:

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Ответственным за электрохозяйство ГБПОУ СО «БПЛ» назначен слесарь-электромонтер Аблестимов Алексей Михайлович (Приказ от 01.03.2018г. № 86/05).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.3	06.07.2018 г.
2.	Ответственный за электрохозяйство ГБПОУ СО «БПЛ» слесарь-электромонтер Аблестимов Алексей Михайлович не проходил проверку знаний Правил в комиссии Нижне-Волжского управления Ростехнадзора в качестве административно-технического персонала ГБПОУ СО «БПЛ» (не представлено удостоверение).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.7, 1.4.28	06.07.2018 г.
3.	В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство (утв. 10.01.2017г.) не указаны обязанности ответственного за электрохозяйство, его ответственность.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.6	06.07.2018 г.
4.	В графике ППР на 2018 г., утвержденном директором ГБПОУ СО «БПЛ» 10.01.2018г., не указаны виды ремонтов основного оборудования.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.6.3	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
5.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» - Не определено место хранения ключей от электроустановок в приказе от 05.03.2018 г. № 94/05	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) п.3.13	06.07.2018 г.
6.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» - В перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации от 01.01.2017г. не указаны работы, выполняемые единолично и в составе бригады.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) п.8.4	06.07.2018 г.
7.	Не соблюдается периодичность испытаний и проверок переносных и передвижных электроприемников ГБПОУ СО «БПЛ» - в журнале регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников не внесены записи результатов осмотра (последняя 16.10.2017г.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 3.5.10, 3.5.11	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
8.	При оформлении работ по распоряжению в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям не указывается номер распоряжения, мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) приложение 8	06.07.2018 г.
9.	Не представлены производственные инструкции по эксплуатации кабельных линий, распределительных устройств, сварочных аппаратов, заземляющих устройств, переносных и передвижных электроприемников в ГБПОУ СО «БПЛ».	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.8.1	06.07.2018 г.
10.	Не проверены на соответствие фактическим однолинейные схемы электроснабжения электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ», не утверждены ответственным за электрохозяйство.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.5.18, 1.2.6, 1.8.5	06.07.2018 г.
11.	Нарушены сроки очередной проверки знаний у электрика Самойлова Павла Николаевича (III группа по электробезопасности, последняя проверка знаний 22.04.2015г.; удостоверение № 126/15-пр от 22.04.2015г.)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.4.20	06.07.2018 г.
12.	Не организована проверка знаний у мастера производственного обучения по специальности «сварщик» Кузнецовой Вероники Викторовны (не имеет группу по электробезопасности)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.4.3	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
13.	Не организована проверка знаний у мастера производственного обучения по специальности «сварщик» Паболкова Николая Васильевича (не имеет группу по электробезопасности)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.4.3	06.07.2018 г.
14.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД - Не предоставлены электротехническому персоналу права быть ответственным руководителем работ, допускающим (наблюдающим) распорядительным документом руководителя.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) п. 5.7, 5.8, 5.9.	06.07.2018 г.
15.	Не представлен перечень технической документации по электрохозяйству, утвержденный директором ГБПОУ СО «БПЛ».	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.8.2	06.07.2018 г.
16.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – электрооборудование ГБПОУ СО «БПЛ» не закреплено за электротехническим оперативно-ремонтным персоналом.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 г. № 328н, рег. Минюстом РФ № 30593 от 12.12.2013г.) п. 8.1	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
17.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – не укомплектованы испытанными средствами защиты в требуемом объеме электроустановки школы (указатели напряжения до 1000 В – 2 шт., диэлектрические перчатки – 2 пары, диэлектрические галоши).	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. прик. Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 261) п. 1.2.1, приложение 8.	06.07.2018 г.
18.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД - В перечне комплектования средствами защиты электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» от 10.08.2018 г. не указано место хранения средств защиты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. прик. Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 261) п. 1.2.3	06.07.2018 г.
19.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – В журнале учета и содержания средств защиты не ведется учет СЗ, не вносятся результаты осмотров и испытаний СЗ; журнал не соответствует рекомендованной форме.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. прик. Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 261) п. 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, приложение 1	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
20.	Не представлены паспорта заземляющих устройств ГБПОУ СО «БПЛ», находящихся в эксплуатации.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.7.15	06.07.2018 г.
21.	Не представлен график проведения визуального осмотра видимых частей заземляющих устройств ГБПОУ СО «БПЛ» ответственным за электрохозяйство на 2018г.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.7.9	06.07.2018 г.
22.	Не нанесена однолинейная схема соединений на внутренней стороне дверцы распределительных щитов сети освещения ЩО-3, ЩО-2, ЩО-7, ЩО-1, ЩУ-1, ЩУ-2 в ГБПОУ СО «БПЛ».	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.12.5	06.07.2018 г.
23.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – Не защищен от механических повреждений кабель в классе информатики	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок (6 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п.2.1.47	06.07.2018 г.
24.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – временная электропроводка сети освещения выполнена проводом без защитной оболочки и прокладки из негорючего материала по сгораемой поверхности (3 этаж)	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок (7 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п.2.1.36	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
25.	Защитное заземление петельной машины выполнено последовательно с швейной машиной в швейной мастерской ГБПОУ СО «БПЛ».	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.7.6	06.07.2018 г.
26.	На светильники местного освещения с люминесцентными лампами (2 шт.) в швейной мастерской ГБПОУ СО «БПЛ» не установлены защитные рассеиватели.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 2.12.7	06.07.2018 г.
27.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД. В распределительном щите ЩО-1 под 1 болт выполнено соединение более 3 жил проводов защитного зануления.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145); ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические» п.2.1.12	06.07.2018 г.
28.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД. В распределительном щите ЩУ-1 под 1 болт выполнено соединение более 3 жил проводов защитного зануления.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145); ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические» п.2.1.12	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
29.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – не присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания (не заземлены) открытые проводящие части сварочных столов постов № 6, 7, 8 в сварочной мастерской.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок 7 издание (утв. Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002г. № 204) п. 1.7.76	06.07.2018 г.
30.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД - В сварочной мастерской для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки, к которым подключаются переносные электроприборы (источники сварочного тока) (используемые в помещении повышенной опасности), не защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок (7 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п.1.7.151	06.07.2018 г.
31.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД - В столовой для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки, к которым подключаются передвижные электроприборы (холодильники) (используемые в помещении повышенной опасности), не защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок (7 издание) (утв. Минэнерго РФ 08.07.2002 г. № 204) п.1.7.151	06.07.2018 г.
32.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – не нанесены цветовые обозначения на шины распределительного щита РЩ-4 в помещении столовой.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок 6 издание п. 1.1.30	06.07.2018 г.

№ п. п.	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование НД и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
33.	Не обеспечена эксплуатация электроустановок ГБПОУ СО «БПЛ» в соответствии с требованиями правил и других НТД – соединения кабеля ввода в столовую выполнены без установки муфты.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2013 г. № 6, рег. Минюстом России от 22.01.2003 г. № 4145) п. 1.2.2; Правила устройства электроустановок 6 издание п. 2.3.65	06.07.2018 г.

На основании Федерального закона Российской Федерации «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008г. №294-ФЗ, Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401, Административного регламента исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению федерального государственного энергетического надзора, утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 января 2015 г. № 38, зарегистрированного в Минюсте РФ 27 февраля 2015 г. № 36293, Положения о Нижне-Волжском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору утвержденного приказом Ростехнадзора от 28.06.2016г. № 254, Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Эксплуатирующая организация обязана направить информацию о выполнении пунктов настоящего предписания в Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору не позднее 7 дней по истечении срока выполнения соответствующих пунктов предписания по адресу:

410012, г.Саратов, ул.Московская, 94, Нижне-Волжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.


Предписание выдал:

Старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Саратовской области

№ 5
Старший государственный инспектор,
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
С.В. Артамонов
(подпись) (расшифровка подписи)

С содержанием предписания ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

Исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский политехнический лицей»




Примин Андрей Алексеевич

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Об ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) предупрежден:

Исполняющий обязанности директора Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Балашовский политехнический лицей»



Примин Андрей Алексеевич

(должность, подпись, Ф.И.О.)

«06» апреля 2018 г.